

CSI SpA
Certificazione e Testing

Sede Legale
Cascina Traversagna, 21
20030 SENAGO (MI)
Direzione - Uffici - Laboratori
Viale Lombardia, 20
20021 BOLLATE (MI)
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

R.E.A. 1466310
Reg. Imprese 352168/8620/18
C.F./P.IVA IT11360160151
Cap. Sociale euro 1.040.000

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0153/14/RF

Pratica n.780/14

emesso per materiali di uso limitato nel tempo ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE:**

Tendaggio, sipario, drappeggio

prodotto da: **GG SPAZIO TESSILE s.r.l. – 20010 Bareggio (MI)**

denominato: **SCENALDO**

impiegato come: **Tendaggi, sipari, drappeggi**

posto in opera: **Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.**

è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Ai sensi dell'art. 3 del Ministero dell'Interno del 28 agosto 1984 la classe di reazione al fuoco è stata attribuita a richiesta dell'interessato senza l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all'allegato 6 al decreto del Ministero dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 03.09.01.

Il presente certificato ha validità di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data del rilascio; è fatto obbligo di non effettuare sul materiale lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possono alterare le caratteristiche di reazione al fuoco.

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data: 19/09/2014

Il Direttore del Laboratorio
(Ing. R. Gatti)